



Tel.: 469 688 636

Zdravotní ústav

se sídlem v Pardubicích

Západní pobočka, pracoviště Chrudim

Čáslavská 1146, 537 01 Chrudim

IČO: 71009477

DIČ: CZ 71009477

e-mail: podatelna@cr.zupu.cz

p.Jiří Bozděch
Pod Žvahovem 35
152 00 Praha 5

Zn.: 1510/633 /Ri/ 2007

V Chrudimi: dne 4.6.2007

Věc: **vyhodnocení laboratorního výsledku rozboru vzorku vody**, protokol o zkoušce č.3108/2007 HL. Pardubice a Chrudim, zkušební laboratoř č. 1389, akreditovaná ČIA Praha .


Dne 30.5.2007 byl na základě Vaší objednávky odebrán k rozboru vzorek vody v letním dětském táboře v Miřetíně u Skutče. Vzorek byl odebrán z obyč. baterie u dřezu na nádobí v kuchyni. Rozbor byl proveden dle Vyhl. č.252/2004 Sb. v rozsahu kráceném.

Vyhodnocení laboratorní expertízy:

Odebraný vzorek vody, č. protokolu 3108/2007 ve sledovaných mikrobiologických ukazatelích **vyhovuje** požadavkům vyhl. č. 252/2004 Sb. ve znění vyhlášek č. 187/2005 Sb. a č.293/2006 Sb., kterými se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Ve sledovaných chemických ukazatelích bylo zjištěno překročení mezní hodnoty železa. Zjištěné množství nezpůsobí zdravotní riziko, ale může vodu ovlivnit v organoleptických vlastnostech(barva, zákal, chuť). Ostatní ukazatelé jsou vyhovující požadavkům výše citovaných vyhlášek.

Ing. Věra Richterová
vedoucí pracoviště Chrudim


ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH
západní pobočka - pracoviště Chrudim

Na vědomí:
✓ adresát + protokol
✗ ZUPU, pracoviště Chrudim



Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích

e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502

Hygienické laboratoře Pardubice a Chrudim

Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Pracoviště Chrudim, Čáslavská 1146, 537 01 Chrudim

Zkušební laboratoř č. 1389 je akreditována Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

v Chrudimi dne: 4.6.2007

Strana / celkem : 1 / 2

Protokol o zkoušce č. 3108/2007

Rozdělovník : 1.výtisk laboratoře ZU Pardubice

Výtisk č. : 2

2.výtisk zákazník

Zadavatel : Bozděch Jiří
Pod Žvahovem 35
152 00 Praha 5

Materiál : pitná voda: hromadné zásobování

Evidenční číslo a označení vzorku:
3108 kuchyň

místo odběru: Miřetín u Skutče - LDT, studna

Vzorky odebral : Pošíková Kateřina

Způsob odběru : voda pitná (krácený)

Datum odběru : 30.5.2007 10:10 hod

Akreditovaný odběr vzorku byl proveden podle SOP č. 7 - 40/2004

Protokol o odběru vzorku je uložen v prostorách příjmu ZL - Hygienické laboratoře Pardubice a Chrudim, pracoviště Chrudim

Datum příjmu : 30.5.2007 12:30 hod

Datum zpracování : 30.5.2007 - 4.6.2007



Výsledky

Parametry	Jednotky	Ak	NV	metoda	vz.č.3108	Limit
Escherichia coli	KTJ/100 ml	A		ČSN EN ISO 9308-1	0	max.0 NMH
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	A		ČSN EN ISO 9308-1	0	max.0 MH
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	A		ČSN EN ISO 6222	1	max.200 MH
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	A		ČSN EN ISO 6222	1	max.20 MH
amonné ionty	mg/l	A		ČSN ISO 7150-1	<0,020	max.0,50 MH
barva	mg Pt/l	A	20%	ČSN EN ISO 7887	4,6	max.20 MH
celkový organický uhlík	mg/l	A	15%	ČSN EN 1484	1,34	max.5,0 MH
dusičnany	mg/l	A	15%	ČSN ISO 7890-3	14,2	max.50 NMH
dusitany	mg/l	A	20%	ČSN EN 26777	0,022	max.0,5 NMH
chlor volný	mg/l	A	10%	SOP č.7 - 60	0,36	max.0,30 MH
konduktivita	mS/m	A	10%	ČSN EN 27888	36,4	max.125 MH
pH		A	0,2	ČSN ISO 10523	7,48	6,5 - 9,5 MH
zákal	ZF(n)	A	20%	ČSN EN ISO 7027	2,40	max.5 MH
železo	mg/l	A	10%	SOP č. IV - 1	0,530	max.0,20 MH
pach sensoricky		A		SOP č.III-2	příjemný	

Výsledky, uvedené v protokolu, se týkají výhradně předmětu měření, nenahrazují jiné dokumenty.

Protokol může být reprodukován jen jako celek. Jeho část lze reprodukovat jen se souhlasem laboratoře, která dokument vystavila.